



KESKI-
SUOMEN
HYVINVOINTI-
ALUE



KESKI-SUOMEN
PELASTUSLAITOS



Keski-Suomen pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma 2026



Tekijät Henna Kettunen Mika Laitinen Panu Nurmivaara Mika Koskinen Riku Lehtinen Pauli Nurminen	Asiakirjan laji Suunnitelma (Palvelutuotantoa määrittävä asiakirja)
	Toimeksiantaja Riskienhallintapäällikkö
Asiakirjan nimi Keski-Suomen pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma 2026	
Tiivistelmä Valvontasuunnitelma on pelastuslain (379/2011) 79 § mukainen riskien arviointiin ja pelastuslaitoksen palvelutasopäätökseen perustuva julkinen asiakirja, jossa määritetään pelastuslaitoksen suorittamat palotarkastukset ja muut valvontavelvoitteen toteuttamiseen vaadittavat valvonnan toimenpiteet. Pelastuslaitoksen on laadittava valvontasuunnitelma valvontatehtävien toteuttamisesta. Valvonnan on perustuttava riskien arviointiin ja sen tulee olla laadukasta, säännöllistä ja tehokasta. Valvontasuunnitelman hyväksyy pelastusjohtaja (PelL 27§). Valvontasuunnitelma-asiakirjan ylläpidosta vastaa johtava palotarkastaja. Pelastusjohtaja hyväksyy suunnitelmaan tehtävät merkittävät muutokset.	
Avainsanat pelastusviranomainen, valvonta, paloturvallisuus, itsearviointi, ohjaus, viranomaisyhteistyö	
Kokonaissivumäärä 43	Luottamuksellisuus julkinen asiakirja
Julkaisija Keski-Suomen pelastuslaitos	



KESKI-
SUOMEN
HYVINVOINTI-
ALUE



KESKI-SUOMEN
PELASTUSLAITOS

Muutokset ja hyväksyntä

Hyväksytty Jyväskylässä

Ville Mensala
pelastusjohtaja



Sisällys

Muutokset ja hyväksyntä	2
Sisällys	3
1. Johdanto	5
2. Määritelmät	7
3. Pelastustoimen valvontatehtävä	11
3.1. Valvonnan kohdentaminen riskiperusteisesti	11
3.1.1. Valvontatoiminnan mittarit	11
3.2. Valvontavelvoitteen sisältö	12
4. Valvontasuunnitelma	14
4.1. Valvontasuunnitelman ajantasaisuus ja tarkkuus	14
4.2. Valvontasuunnitelmasta ja valvontakäynneistä tiedottaminen	15
5. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu	15
5.1. Määräaikainen valvonta	16
5.1.1. Säännöllisen valvontavälin määrittäminen	16
5.1.2. Valvontavälin muuttaminen tapauskohtaisesti	17
5.1.3. Yritys ja laitoskohteiden valvonta	19
5.1.4. Poistumisturvallisuusselvitysten valvonta	19
5.1.5. Asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuinrakennusten valvonta	22
5.1.6. Määräaikaisen valvonnan suoritemäärät	23
5.2. Muu valvontatoiminta - epäsäännöllinen valvonta	24
5.2.1. Harkinnanvaraiset palotarkastukset	24
5.2.2. Jälkivalvonta	25
5.2.3. Yleisötilaisuuksien valvonta	25
5.2.4. Tarkastus rakennushankkeen aikana	26
5.2.5. Kemikaaliturvallisuuden valvonta	28
5.2.6. Yhteistyö onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi	30
5.2.7. Arvio harkinnanvaraisen valvonnan suoritemääristä	34
6. Ohjaus ja neuvonta	36
7. Valvontatoiminta poikkeusoloissa	36
8. Valvonnan maksullisuus	37
9. Valvonnassa käytettävät resurssit	38



9.1. Koulutus ja osaaminen	38
9.2. Onnettomuuksien ehkäisyjärjestelmä ja sähköinen asiointi	39
9.3. Asiakaspalvelukanava	40
9.3. Resurssit	41
LIITE 1: Valvontavälien määrittäminen A1 - A6 valvontakohteissa	45
LIITE 2 Valvontavälien määrittäminen B1 – B2 valvontakohteissa	52



1. Johdanto

Alueen pelastustoimen tehtävien järjestämisvelvollisuus on siirtynyt 1.1.2023 kunnilta Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Pelastuslain (379/2011) 27§:ssä säädetysti hyvinvointialueen pelastuslaitos huolehtii alueellaan pelastustoimen valvontatehtävistä ja valvontavelvoitteen edellyttämiä valvontatehtäviä saa suorittaa pelastusviranomainen. Pelastuslaitoksen valvontatoiminnan on perustuttava riskienarviointiin, ja sen tulee olla laadukasta ja tehokasta. Pelastuslain 79 §:n mukaisesti pelastuslaitoksen tulee laatia edellä mainitun valvontavelvoitteen toteuttamiseksi valvontasuunnitelma. Valvontasuunnitelma perustuu pelastuslaitoksen palvelutasopäätökseen ja sen sisältö tarkastetaan vuosittain. Valvontasuunnitelmassa kuvataan palvelutasopäätöstä yksityiskohtaisemmin lakisääteisen valvontatehtävän sisältö sekä pelastusviranomaisen ja eri sidosryhmien välinen yhteistyö onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Palvelutasopäätöksen mukaisesti valvontasuunnitelmassa määritetään myös tarvittavat henkilöstöresurssit ja tunnistetut kehitystavoitteet. Valvontasuunnitelmassa määritetään pelastuslaitoksen suorittamat palotarkastukset ja muut valvontavelvoitteen toteuttamiseen vaadittavat valvonnan toimenpiteet.

Hallitusohjelmassa on asetettu kansallinen tavoite tulipalojen puolittamisesta 2030 vuoteen mennessä. Hallitusohjelman tavoite korostaa pelastustoimen onnettomuuksia ennaltaehkäisevän toiminnan merkitystä ja edellyttää pelastuslaitoksia panostamaan onnettomuuksien ehkäisyyn tähtäävien palveluiden laatuun ja vaikuttavuuteen.

Pelastuslain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Riskeinä voidaan tällöin tarkastella henkeen, omaisuuteen, ympäristöön ja kulttuuriarvoihin kohdistuvia uhkia. Valvonta kohdennetaan näiden riskien perusteella muun muassa säättämällä valvonnantoimenpiteiden säännöllisyyttä. Osa riskeistä voidaan arvioida määrällisesti, osa edellyttää asiantuntija-arviota. Valvontakohteiden määrittelyssä haasteita muodostuu kiinteistöjen käyttötarkoitusten ja käytössä olo -tilanteiden muutoksista.

Väestötietojärjestelmän ja valvontarekisterin eroavaisuudet aiheuttavat eroja suunniteltujen ja toteutuneiden valvontatoimenpiteiden määriin.

Valvontasuunnitelma-asiakirjan kirjallisen osan päivittämiseen ovat osallistuneet johtava palotarkastaja Henna Kettusen lisäksi paloinsinöörit Panu Nurmivaara ja Mika Laitinen, valmiuspäällikkö Riku Lehtinen, valmiussuunnittelija Mika Koskinen sekä riskienhallintapäällikkö Pauli Nurminen.



2. Määritelmät

Valvontakohdeluokka	Määritelmä
A1	Ympäri vuorokautisessa käytössä olevat kohteet, joiden ohjeellinen tarkastusväli on riskiperusteisesti 1-8 vuotta.
A2	Opetusrakennukset ja päiväkodit, joiden ohjeellinen tarkastusväli on riskiperusteisesti 1-5 vuotta.
A3	Kokoontumis- ja liiketilat, joiden ohjeellinen tarkastusväli on riskiperusteisesti 1-10 vuotta.
A4	Teollisuus- ja varastorakennukset, joiden ohjeellinen tarkastusväli on riskiperusteisesti 1-10 vuotta.
A5	Maatalousrakennukset, joiden ohjeellinen tarkastusväli on riskiperusteisesti 1-5 vuotta.
A6	Muut rakennukset ja kohteet, joiden ohjeellinen tarkastusväli on riskiperusteisesti 1-10 vuotta.
B1	Asuinrakennukset, sisältäen erityisryhmien asuinrakennukset, jotka eivät kuulu valvontakohdeluokkaan A1. Ohjeellinen valvontaväli on riskiperusteisesti 5-10 vuotta.
B2	Vapaa-ajan asuinrakennukset, joiden ohjeellinen valvontaväli on riskiperusteisesti 10 vuotta.



Nimike	Määritelmä
Kohde	Kohde on se, jolle, jota varten tai johon kohdistuen valvontaa tehdään. Esimerkiksi rakennus tai kiinteistö, sen laitteisto tai poistumisturvallisuusselvitys.
Valvontakohde	Valvontakohde on pelastuslaitoksen valvontaohjelmistossa yleensä rakennus, johon palotarkastus kohdennetaan. Keski-Suomen pelastuslaitos voi tarvittaessa ryhmitellä valvontakohteeksi useita rakennuksia käsittäviä kokonaisuuksia.
Asiakirjavalvonta	Asiakirjavalvontaa ovat dokumenttiperusteisesti tehdyt viranomaispäätökset, lausunnot ja muut viranomaisen määrittelemät valvontatoimenpiteet, jotka kohdistuvat pelastuslaitoksen valvonnan kohteena oleviin rakennuksiin/toiminnallisiin kokonaisuuksiin tai yleisötapahtumiin. Jos asiakirja otetaan vastaan, kirjataan tulleeeksi ja arkistoidaan ilman aktiivista arviointia, sitä ei lasketa asiakirjavalvonnan suoritteeksi.
Asuin- ja vapaa-ajanrakennusten paloturvallisuuden itsearviointi	Asuin- ja vapaa-ajanrakennusten paloturvallisuuden itsearviointi kattaa pientalot, vapaa-ajanrakennukset ja pelastussuunnitelmavolliset asunto-osakeyhtiöt. Asuinrakennusten paloturvallisuuden arvioinnissa kiinteistön edustaja selvittää itse pelastuslaitoksen toimittaman tarkastuslomakkeen ja paloturvallisuusoppaan avulla pelastuslain velvoitteiden noudattamista sekä omien toimintatapojen turvallisuutta. Tarkastuslomake palautetaan pelastuslaitokselle.
Paloturvallisuuden itsearviointi-kohteiden valvonta	Palautettavan lomakkeen tai sen palauttamatta jättämisen pohjalta pelastusviranomainen voi kohdentaa lisätoimenpiteitä, esim. valvontakäyntejä, yhteydenottoja tai tietyn aihealueen turvallisuusviestintää.
Paloriskivalvonta	Pelastuslain 42§:n mukaisesti tietyillä sidosryhmillä on velvollisuus toimittaa pelastuslaitokselle ilmoitus havaitsemastaan palonvaarasta tai muun onnettomuuden riskistä. Paloriskivalvontaa on suoritteet kohteeseen, josta pelastuslaitokselle on toimitettu ilmoitus paloriskistä.
Määräaikainen palotarkastus	Valvontasuunnitelman mukaisin määrävälein tehtävä pelastusviranomaisen valvontakäynti, josta käytetään myös nimitystä yleinen palotarkastus.
Määräaikaisen palotarkastuksen tarkastusväli (valvontaväli)	Ajanjakso, joka on riskien arviointiin perustuen määritelty yleisten palotarkastusten väliseksi ajaksi.
Jälkivalvonta	Valvontatoimenpide, jonka yhteydessä valvotaan aiemmin asetettujen korjausmääräysten noudattamista. Jälkivalvonta toteutetaan palotarkastuksella annettujen määräaikojen umpeuduttua, ennen seuraavaa yleistä palotarkastusta. Jälkivalvontaa voidaan suorittaa valvontakäyntinä (jälkipalotarkastus) tai dokumenttiperusteisesti asiakirjavalvontana.
Palotarkastus, joka ei ole osa määräaikaista valvontaa	Pelastusviranomaisen harkinnan mukaan suorittama valvontatehtävä, jota ei ole ajoitettu ja kohdennettu valvontasuunnitelmassa. Kyseisiä palotarkastuksia tehdään



	esimerkiksi seuraavien erityisten syiden vuoksi: - nuohoojan, tarkastuslaitoksen tai toisen viranomaisen ilmoitus palo- ja henkilöturvallisuuteen liittyvistä riskeistä; - huomattavaa palovaaraa aiheuttavan tai henkilöturvallisuutta potentiaalisesti vaarantavan rakennus- tai muun työmaan aloittamisen yhteydessä; - epäily, että palo- ja poistumisturvallisuudessa tai muussa henkilöturvallisuudessa on oleellisia puutteita; - teematarkastukset esim. muiden viranomaisten kanssa tai asiakkaan pyynnöstä.
Tilapäistä käyttötarkoituksen muutosta koskeva palotarkastus	Rakennuksen tilapäinen käyttäminen majoittumiseen, rakennusluvassa määritetystä käyttötarkoituksesta poiketen, edellyttää pelastussuunnitelman laatimista, kun joukkomajoittuminen toteutetaan yli 20 henkilölle. Pelastusviranomainen voi pelastussuunnitelmaa arvioidessaan edellyttää palotarkastusta tilapäiseen käyttötarkoituksen muutokseen perustuen. Palotarkastuksella tarkastetaan käyttötarkoituksen muutoksen turvallisuusjärjestelyt ja niiden toteutus tapahtumajärjestäjän laatiman pelastussuunnitelman mukaisesti.
Yleisötilaisuuden palotarkastus	Yleisötilaisuuden turvallisuussuunnittelun ja arvioidun riskin perusteella ennen yleisötilaisuuden alkamista suoritettava pelastusviranomaisen valvontakäynti, jossa tarkastetaan tapahtuman turvallisuusjärjestelyt ja niiden toteutus tapahtumajärjestäjän laatiman pelastussuunnitelman mukaisesti.
Tarkastus rakennushankkeen aikana (Asiantuntijalausunto rakennusvalvontaviranomaiselle, PelL 81 a §)	Uudisrakennus- tai saneerauskohteessa tehtävä valvontakäynti, jonka tarpeellisuuden on arvioinut rakennusvalvontaviranomainen yhdessä pelastusviranomaisen kanssa. Tarkastus rakennushankkeen aikana on luonteeltaan pelastusviranomaisen asiantuntijalausunto rakennusvalvonnalle käyttöönotettavan rakennuksen palo- ja poistumisturvallisuudesta sekä pelastustoiminnan edellytyksistä. Edellä mainittu tarkastus voidaan tehdä myös muihin kohteisiin kuin rakennuksiin. Asiantuntijalausunto on osa rakennusvalvontaviranomaisen viranomaistarkastusta, jonka rakennusvalvonta ottaa tarvittavilta osin huomioon.
Rakentamisen ja maankäytön suunnittelun ohjaus	Pelastusviranomaisen viranomaisyhteistyötä rakennusvalvonnan ja kaavoituksen kanssa neuvonnan, ohjauksen ja lausunnon keinoin, jotka eivät liity tarkastukseen rakennushankkeen aikana tai paloteknisten laitteistojen asiakirjavalvontaan.
Päätös ilmoitukseen vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista; kemikaalipäätös	Valtioneuvoston asetuksen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015) 36 §:n mukainen päätös asetuksen 33 ja 34 §:issä tarkoitettuihin ilmoituksiin vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista.
Vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavan kohteen käyttöönottotarkastus	Edellä mainitun asetuksen 37 §:n mukainen käyttöönottotarkastus, joka kohdistuu vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käyttöä, käsittelyä tai varastointia harjoittavaan kohteeseen, josta on tehty pelastusviranomaiselle 35 tai 36 §:n mukainen ilmoitus. Tarkastus tulee tehdä ennen toiminnan käynnistämistä.



Vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavan kohteen tarkastus	Lain vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) 27 § mukainen valvontakäynti, joka ei ole samalla kohteen yleinen palotarkastus.
Ilotulitemyyntipisteen tarkastus	Lain vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) 63 ja 64 §:ien mukainen valvontakäynti, joka kohdistuu pyroteknisten tuotteiden varastointiin kaupan yhteydessä.
Ilmoitus öljylämmityslaitteiston käyttöönotosta ja pelastusviranomaisen tarkastus	Valtioneuvoston asetuksen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015) 39 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan on ilmoitettava pelastusviranomaiselle myös sellaisen sumutuspolttimella varustetun öljylämmityslaitteiston käyttöönotosta, joka ei ole edellyttänyt 33 §:n mukaista ilmoitusta. Pelastusviranomaisen on tarkastettava öljylämmityslaitteisto kolmen kuukauden kuluessa käyttöönotosta.
Maanalaisen polttoainesäiliön tarkastus	Tarkastusliikkeen tekemä määrävälein suoritettava tarkastus maanalaiselle polttoainesäiliölle tärkeällä pohjavesialueella. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista (344/1983) mukaisesti pöytäkirja tarkastuksesta on toimitettava pelastusviranomaiselle. Muiden polttoainesäiliöiden osalta tarkastus perustuu lain vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) 115 § mukaiseen pelastusviranomaisen valvontaan.



3. Pelastustoimen valvontatehtävä

Pelastuslain (379/2011) 78 §:n mukaan pelastuslaitoksella on yleinen velvoite valvoa alueellaan pelastuslain 2 luvun mukaisia jokaiselle asetettuja velvollisuuksia sekä 3 luvun mukaisia toiminnanharjoittajalle ja rakennuksen omistajalle ja haltijalle asetettuja velvoitteita. Valvontavelvoitteen suorittamiseksi pelastuslaitoksen on tehtävä palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä. Lupa- ja valvontavirasto (LVV) valvoo pelastuslaitoksen valvontatehtävän toteutumista.

3.1. Valvonnan kohdentaminen riskiperusteisesti

Pelastuslaitoksen valvontatehtävien toteuttamisen ja suunnittelun on perustuttava riskien arviointiin ja toiminnan on oltava laadukasta, säännöllistä ja tehokasta. Keski-Suomen pelastuslaitoksen tavoitteet ja niiden edellyttämä suorituskky määritellään riskienarvioinnin perusteella pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksessä. Toiminnan tavoitteiden ja suorituskvyn määrittelyssä on otettu huomioon alueiden erityispiirteet eli paikalliset olosuhteet ja alueilla esiintyvät riskit. Riskeinä pelastuslaitos tarkastelee mm. henkeen, omaisuuteen, ympäristöön ja kulttuuriarvoihin kohdistuvia uhkia. Arvioinnissa käytetään paikallisten pelastusviranomaisten kohdetuntemusta sekä valvontakäynnillä suoritettua turvallisuuuskulttuurin arviointia. Riskiperusteinen valvonta mahdollistaa resursseja mm. turvallisuuksviestintään ja muiden viranomaisten ohjaukseen.

3.1.1. Valvontatoiminnan mittarit

Valvonnan vaikuttavuuden arviointi on oleellinen osa riskiperusteista valvontaa. Valvonnan toteuttamisen seuranta tarkastusprosentin avulla on perinteiden mittari ja helposti osoitettavissa.



Seurantamenetelmät pohjautuvat käytettävissä olevaan tilastoaineistoon. Valvonnan vaikuttavuuden lähtötasoa on arvioitu eri mittareilla mitattuna (liite 3, liitetään osaksi suunnitelmaa tilastoinnin valmistuttua).

- Rakennuspalojen ja rakennuspalovaarojen esiintymistiheys
- Omaisuusvahinkosumma asukasta kohden rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa
- Osuus rakennuspaloista ja rakennuspalovaaroista, joissa yritettiin alkusammutusta

3.2. Valvontavelvoitteen sisältö

Valvonta kohdistuu lainsäädännössä pelastusviranomaisten valvottavaksi määrättyjen säännösten mukaiseen toimintaan, rakennuksiin ja veloitettuihin laitteistoihin, mahdollisiin korjaustoimenpiteisiin sekä valvontakohteen turvallisuuskulttuurin kehitykseen. Valvonnassa korostetaan kohteen oman toiminnan merkitystä turvallisuuden parantamisessa.

Valvonnan muotoja on erilaisia, joista yksi on palotarkastus eli valvontakäynti. Valvontakäynnin tavoitteena on tukea toimijan turvallisuuskulttuurin kehitystä, omatoimista varautumista sekä korostaa kohteen oman toiminnan merkitystä toimijan kokonaisturvallisuuden parantamisessa. Pelastusviranomaisen tehtävänä on valvoa pelastuslain (379/2011) lukujen 2 ja 3 noudattamista.

Valvontakäynnin yhteydessä valvotaan pelastuslain mukaisesti ensisijaisesti;

- rakennusten palo- ja poistumisturvallisuutta (9-10 §),
- kiinteistöjen pelastusteitä (11 §),
- laitteiden kunnossapitoa (12 §),
- nuohouksen ja ilmanvaihdon puhdistuksen toteuttamista (13 §),
- omatoimisen varautumisvelvoitteen toteutumista (14 §),



- pelastussuunnitelmien laadintaa ja ylläpitoa (15 §),
- yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelmien toteutumista (16 §),
- palovaroittimien hankintaa ja kunnossapitoa (17 §),
- hoitolaitosten poistumisturvallisuuden toteutumista (18–20 §),
- turvetuotantoalueiden paloturvallisuuden toteutumista (22 §) ja
- Öljyvarastojen torjuntavalmiuden toteutumista (22b ja 22c §)

Pelastuslain 78 §:ssä säädetyillä muilla valvontatehtävän edellyttämällä toimenpiteillä tarkoitetaan erityisesti asiakirjavalvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa pelastuslaissa ja muussa lainsäädännössä pelastusviranomaiselle säädettyjen velvoitteiden noudattamista kohteessa. Pelastusviranomainen voi toteuttaa valvontatehtäväänsä asiakirjaperusteista valvontaa suorittaen. Asiakirjavalvonta perustuu esitettyihin dokumentteihin, eikä välttämättä edellytä varsinaista palotarkastusta valvontakohteessa. Pelastuslaitos ottaa vastaan mm. yleisötilaisuuksien, turvetuotantoalueiden ja kaivosten pelastussuunnitelmia, hoitolaitosten ja palveluasumisen poistumisturvallisuusselvityksiä, ilmoituksia nuohouksessa havaituista vioista sekä tarkastuslaitosten tarkastustodistuksia ja pöytäkirjoja paloturvallisuuslaitteiden tarkastuksista. Asiakirjoista tehtyjen havaintojen perusteella voidaan käynnistää valvontatoimenpiteitä.

Pelastuslaitoksen valvontatehtävään olennaisesti sisältyy merkittävässä määrin pelastuslain 27 §:ssä tarkoitettua ohjausta, neuvontaa ja turvallisuusviestintää, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen, varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa. Pelastustoimen ohjauksella tarkoitetaan toimia, joilla pelastuslaitos edistää ja tukee pelastuslain velvoitteiden toteutumista valvontakohteessa. Näitä toimia ovat esimerkiksi pelastussuunnitelmien laadinnan ohjaus, poistumisturvallisselvitysten laadinnan ohjaus ja viranomaisen suorittama arviointimenettely sekä pelastustoimen laitteiden ja laitteistojen kunnossapidon ohjaus.



Valvonnan sisältöön kuuluu oleellisena osana myös annettujen korjausmääräysten noudattamisen valvonta. Jälkivalvonnan keinoja ovat asiakirjavalvonta pyydettyihin selvityksiin perustuen, uuden valvontakäynnin suorittaminen, hallintopakkekeinojen käyttäminen sekä rikosilmoitusten tekeminen pelastusrikkomuksesta.

4. Valvontasuunnitelma

Pelastuslain 79 §:n mukaisesti pelastuslaitoksen tulee laatia valvontasuunnitelma pelastuslaitokselle säädetyn valvontavelvoitteen toteuttamisesta. Valvontasuunnitelman tarkoitus on ohjata pelastuslaitoksen käytännön valvontatyötä. Valvontasuunnitelmassa määritetään suoritettavat palotarkastukset ja muut valvontatehtävän toteuttamiseen vaadittavat toimenpiteet sekä kuvataan miten valvontasuunnitelman ja siinä määritettyjen tavoitteiden toteutumista arvioidaan.

4.1. Valvontasuunnitelman ajantasaisuus ja tarkkuus

Pelastuslain 79 §:n mukaisesti valvontasuunnitelma on tarkistettava vuosittain ja muutoinkin, jos tarkistamiseen on erityinen syy. Suositeltava ajankohta valvontasuunnitelman päivittämiseksi on kalenterivuoden päättymisen lähestyessä. Käytännössä Keski-Suomen pelastuslaitos on tarkistanut vuoden 2025 valvontasuunnitelman asettaen vuoden 2026 tarpeet ja tavoitteet vuoden vaihtuessa.

Valvontakohteita määritettäessä etukäteen muodostuu haasteita kiinteistöjen käyttötarkoitusten ja käytössä olo -tilanteiden muutoksista. Väestötietorekisterin ja pelastuslaitoksen valvontarekisterin väliset eroavaisuudet aiheuttavat eroja valvontakohteiden suunnitellun ja toteutuneen valvonnan suoritemääriin. Valvontakohteiden lukumäärä muuttuu vuoden edetessä, sillä kiinteistöjä poistuu käytöstä tai puretaan, niissä ei ole tilapäisesti toimintaa laajojen saneeraustöiden vuoksi tai toiminta niissä muuttuu. Mikäli



valvontakäyntiä ei voida suorittaa suunnitellun kalenterivuoden aikana, se tulee ottaa huomioon seuraavan vuoden suunnittelussa.

Valvontakohteille määritetään riskiperusteinen tarkastusväli etukäteen valvontasuunnitelman mukaisesti, mutta käytännössä läheskään jokaisen valvontakohteen suunniteltu tarkastusväli ei ole tarkalleen suunnitellun tarkastusvälin mittainen. Hyvänä käytäntönä voidaan pitää valvontakäynnin ajankohdan pysymistä ± 3 kuukauden sisällä suunnitellusta. Valvontakäynti tulee toteuttaa kuitenkin siten, että ajankohta osuu oikean kalenterivuoden puolelle.

4.2. Valvontasuunnitelmasta ja valvontakäynneistä tiedottaminen

Keski-Suomen voimassa oleva valvontasuunnitelma on julkinen asiakirja ja hyväksytty valvontasuunnitelma julkaistaan Keski-Suomen pelastuslaitoksen verkkosivuilla. Yksittäisen valvontakohteen osalta suunniteltu tarkastusajankohta sekä toteutunutta valvontakäyntiä koskevat tiedot ylläpidetään valvontaohjelmistossa. Suunnitellun valvontakäynnin ajankohdan lähestyessä pyritään siitä ilmoittamaan kohteen omistajille kohdekohtaisesti aina etukäteen hallintolain (434/2003) 39 § mukaista menettelyä käyttäen.

5. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu

Valvontatoiminnan vaikuttavuutta pyritään parantamaan kohdentamalla valvontatoimintaa edelleen aiempaa riskiperusteisemmin sekä kehittämällä toimintamalleja yhteistyössä muiden viranomaisten ja valvontakohteiden kanssa.



5.1. Määräaikainen valvonta

Määräaikaisella valvonnalla tarkoitetaan määrävälein tehtäviä valvontakäyntejä, joista käytetään myös nimitystä yleinen palotarkastus. Määräaikaisen valvontatoiminnan valvontakohteet suunnitellaan vuosittain ja esitetään suoritemäärällisenä tavoitteena pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa.

5.1.1. Säännöllisen valvontavälin määrittäminen

Määräaikainen valvonta kohdennetaan yritys- ja laitospaikoitteisiin (kohdeluokat A1 - A6), joiden valvontavälin arvioinnissa käytetään ohjeellisenä tukena liitteessä 1 esitettyjä kansallisia ohjeellisia valvontavälejä. Liitteessä esitettyjen valvontavälien määrittämisessä on hyödynnetty tutkittua tietoa erityyppisten kohteiden tulipalon aiheuttamista omaisuusvahinkoriskeistä. Omaisuusvahinkoriskien lisäksi on arvioitu suuronnettomuuden henkilöriskin mahdollisuutta sekä pyritty huomioimaan merkittävien kulttuuri- ja ympäristöarvojen riskit.

Valvontaan nousevien kohteiden määrässä suunnitelmavuosien välillä on ajoittain merkittäviäkin eroja, jotka voivat vääristää resurssitarvetta eri vuosien välillä. Pelastuslaitoksen on toteutettava jatkuvaa suunnittelua määräaikaisen valvonnan valvontavälien osalta, jotta määräaikaisen valvontatoiminnan resurssitarpeen vaihtelu saataisiin säilymään tasaisempana. Resurssitarpeen tasoittamiseksi toteutetut muutokset valvontaväleissä toteutetaan kuitenkin riskiperusteisesti ja lähtökohtaisesti tasoitusta ei toteuteta valvontaväliä kasvattamalla. Valvontavälin kasvattamisen on aina perustuttava riittävään riskienarviointiin.

Yksittäisten valvontakohteiden valvontaväliä voidaan muuttaa lyhyemmän tai pidemmän valvontavälin suuntaan tapauskohtaisesti. Valvontavälin muuttamista on tarkemmin kuvattu kappaleessa 5.1.2. *Valvontavälin muuttaminen tapauskohtaisesti.*



5.1.2. Valvontavälin muuttaminen tapauskohtaisesti

Mikäli valvontatoiminnan yhteydessä pelastusviranomainen arvioi, että valvontakohteen valvontavälin on syytä poiketa ohjeellisesta suosituksesta, voi palotarkastuksen suorittaja perustellusta syystä muuttaa valvontaväliä. Valvontakohtekohtainen valvontaväli riippuu käyttäjien ja kiinteistön tosiasiallisista riskeistä. Valvontavälin muuttamisen tulee perustua arvioivassa palotarkastuksessa tehtyihin havaintoihin, jossa huomioidaan muun muassa kohteen turvallisuuskulttuuri, uhatut arvot ja tapahtuneet onnettomuudet tai läheltä piti -tilanteet. Valvontavälin muuttamisen tulee perustua kohteen turvallisuuskulttuurin muutokseen ja se vaatii vähintään kaksi arviointia kohteesta. Tarkastusvälin muuttaminen on perusteltava ja kirjattava valvontaohjelmistoon siten, että perusteluita voidaan tarkastella jälkikäteen.

Esimerkiksi hyvin toimivalla sisäisellä valvonnalla sekä hyvällä turvallisuuskulttuurilla ja turvallisuusjohtamisella on merkittävät vaikutukset riskien minimoimiseen. Tällöin myös pelastusviranomainen voi tarkastella suunnitelmallista valvontaväliä uudelleen. Toisaalta toimijan laiminlyönnit ja kohteessa tapahtuneet onnettomuudet voivat olla peruste kiristää valvontaväliä. Valvontavälin muuttamisen perusteita avataan tarkemmin alla olevassa taulukossa 1.



Turvallisuuskulttuuri	Havaitut puutteet palotarkastuksen yhteydessä • Asiakkaan sitoutuminen turvallisuuskulttuurin kehittämiseen ja korjausmääräysten toteuttamiseen • Pelastussuunnitelma ja sen päivittäminen • Henkilökunnan koulutus ja harjoitukset • Toimijan turvallisuuteen liittyvä laatujärjestelmä ja sen jalkauttaminen • Omaehtoinen varautuminen yli lakisääteisen tason • Muiden tahojen tekemät turvallisuusauditoinnit
Uhatut arvot ja poikkeukselliset riskit	• Valvontakohteen laajuus ja geometrinen monimutkaisuus (pelastus toiminnan kannalta haasteelliset kohteet ja monimutkainen paloturvallisuustekniikka) • Yhteiskunnallisesti merkittävät kohteet, kunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet • Teollisuuden tuotannon toimiala ja paloturvallisuusluokka • Poikkeukselliset henkilömäärät • Poikkeuksellisen suuret kulttuuri- ja ympäristöarvot (esim. Haag -listan kohteet) • Ympäristön toiminta (esim. Seveso -kohteen ympäristössä sijaitsevat kohteet, huomioitava myös ympäristön riskien muuttuminen) • Poikkeuksellisessa ympäristössä sijaitsevat kohteet (esim. Tärkeä pohjavesialue ja vaaralliset aineet) • Poistumisturvallisuusselvitys ja sen havainnot, toimintaympäristön muutokset • Poikkeuksellinen saavutettavuus. Pelastuslaitoksen vaste
Tapahtuneet onnettomuudet tai vastaavat	• Useita viranomaiskäyntejä, -poikkeamia, onnettomuuksia tai • Läheltä piti -tilanteita samassa kohteessa • Toistuvat erheelliset paloilmotukset

Taulukko 1. Valvontavälin muuttamisen perusteita



5.1.3. Yritys ja laitoskohteiden valvonta

Valvontaan nousee keskimäärin noin 1300 valvontakohdetta vuodessa kohdeluokista A1 - A6, yritys- ja laitoskohteet sekä julkishallinnolliset kohteet. Valvontakohteiden määrä muuttuu suunnitelmavuoden aikana jonkin verran suunnitellusta määrästä. Määrän muuttuminen johtuu kiinteistön käyttötarkoituksen muuttumisen, yritystoiminnan lopettamisen, rakennuksen purkamisen tai asiakkuuksien hallinnan johdosta. Valvonnan suunnittelun helpottamiseksi ja kohteessa annetun palvelun parantamiseksi niputetaan vuosittain pienissä määrin yksittäisiä kohderakennuksia yhdeksi suuremmaksi valvontakokonaisuudeksi.

5.1.4. Poistumisturvallisuusselvitysten valvonta

Poistumisturvallisuusselvityksen laatimisvelvoite perustuu pelastuslain 18 §:ssä säädettyyn vaatimukseen poistumisturvallisuudesta hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja yhteisöllisessä asumisessa. Toiminnanharjoittajan on etukäteen laadittu selvityksiä ja suunnitelmin ja niiden perusteella toteutettuihin toimenpitein huolehdittava, että asukkaat ja hoidettavat henkilöt voivat poistua turvallisesti tulipalossa tai muussa vaaratilanteessa itsenäisesti tai avustettuina. Poistumisturvallisuusselvityksen sisältö on määritelty tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa poistumisturvallisuusselvityksestä (292/2014).

Toiminnanharjoittajan tulee laatia pelastuslain 19 §:ssä säädetysti poistumisturvallisuusselvitys ja toimittaa se pelastusviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Selvitys tulee päivittää kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti. Pelastusviranomainen tekee kirjallisen arvion, siitä toteutuuko pelastuslain 18 §:ssä säädetty poistumisturvallisuusvaatimus. Epäselvissä tapauksissa ja kohteissa, joissa poistumisturvallisuusselvityksen mukaan asukkaat pystyvät itse poistumaan, tulee kohde tarvittaessa velvoittaa toteuttamaan poistumiskoe yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa.



Keski-Suomen pelastuslaitos tekee säännöllistä viranomaisyhteistyötä asumispalveluiden laillisuusvalvojan kanssa asumis- ja poistumisturvallisuuden valvomiseksi. Erilaisten sosiaalihuoltolain palveluiden poistumisturvallisuusselvitysvelvollisuutta määritettäessä hyödynnetään yhteistyötä Lupa- ja valvontaviraston ylitarkastajien kanssa ja heidän asiantuntijuutta sosiaalihuoltolain alaisista palveluista. Uudistunut sosiaalihuoltolaki on muuttanut asumispalveluiden palvelumuotoja ja siten johti poistumisturvallisuusselvitysvelvollisten palveluntuottajien määrityksen uudistamiseen vuoden 2023 aikana.

Poistumisturvallisuusselvitysvelvollisia kohteita ovat:

- Ympäri vuorokautinen asumispalvelu
 - Palvelutalot
 - Hoitolaitokset
 - Vanhainkodit
- Yhteisöllisen asumisen asumisyksiköt
 - Ikäihmiset
 - Päihdekuntoutujat ja asunnottomat
 - Vammaiset ja mielenterveyskuntoutujat
- Sairaalat ja terveysasemien vuodeosastot
- Muu laitoshoidto, kuten lastensuojeluyksiköt
- Ammatilliset perhekodit
- Rangaistuslaitokset ja näihin verrattavat kohteet
- Asunto-osaakeyhtiöt ja vuokra-asuntopalveluja tarjoavat yhtiöt, joilla on perusteet selvittää asukkaiden todellinen toimintakyky asukkaiden toimintakyvyn mahdollisesti ollessa tavanomaista heikompi



Keski-Suomen pelastuslaitoksella käynnistettiin vuonna 2016 maakunnallinen poistumisturvallisuusselvitysvelvollisten kohteiden valvontaprojekti, jossa keskityttiin erityisesti arvioimaan kohteiden poistumisturvallisuutta. Projektin tavoitteena oli, että jokaisessa selvitysvelvollisessa valvontakohteessa poistumisturvallisuus saatetaan pelastuslaissa säädetylle tasolle. Varsinainen projekti on lakkautettu valvontatyön taustalta ja pääasiassa projektin tavoite on saavutettu. Yksittäisissä valvontakohteissa poistumisturvallisuuden valvontaprosessi on edelleen avoinna, mutta näissäkin prosessi on hyvin pitkällä ja poistumisturvallisuus on valvontaprosessin aikana kehittynyt vaihe vaiheelta oikeaan suuntaan. Poistumisturvallisuusselvitysten ajantasaisuuden valvonta on projektin päättymisen jälkeen siirtynyt pääasiassa määräaikaisten palotarkastusten yhteyteen. Valvontaa voidaan tarvittaessa suorittaa myös muulloin, erityisesti silloin, jos kohteen toiminnassa on poistumisturvallisuuden kannalta tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvitystä ei ole päivitetty ajallaan tai selvitys ei täytä sisällöltään asetuksen (292/2014) vaatimuksia. Tällöin valvontatoimenpiteitä ei etukäteen voida kuitenkaan ennakoida ja kyseessä on epäsäännöllistä valvontaa.

Jos poistumisturvallisuus ei ole lain edellyttämällä tasolla, annetaan toiminnanharjoittajalle määräys laatia poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma määräajassa. Toteuttamissuunnitelmassa toiminnanharjoittajan tulee määritellä toimenpiteet, joilla poistumisturvallisuus saatetaan laissa säädettyjen vaatimusten mukaiseksi ja aikataulu näille toimenpiteille. Mikäli toteuttamissuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet eivät ole riittäviä, on pelastusviranomaisen annettava pelastuslain 81 §:n mukainen korjausmääräys, jonka yhteydessä voidaan määrätä 82 §:n mukaisia erityisiä turvallisuusvaatimuksia.

Poistumisturvallisuusselvitysvelvollisten kohteiden valvontaa suorittaa koko valvontatyötä suorittava henkilöstö. Näiden kohteiden valvonnan ohjaus on keskitetty paloinsinööreille ja johtavalle palotarkastajalle. Tämä koskee myös toiminnanharjoittajan pyytämää



pelastusviranomaisen lausuntoa liitteeksi toiminnanharjoittajan sosiaalihuoltolain mukaiseen ilmoitukseen toimintaa valvovalle viranomaiselle.

5.1.5. Asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuinrakennusten valvonta

Asuinrakennusten valvonnan menettelytapoja on kehitetty. On tarkoituksenmukaisempaa tukea asukkaiden omatoimista varautumista onnettomuuksiin muilla kuin säännöllisten valvontakäyntien keinoilla. Yksi näistä keinoista on asuinrakennuksen paloturvallisuuden itsearviointi, jonka kokonaisvolyymi vuosittain on 7 000 - 10 000 asuinrakennusta. Paloturvallisuuden itsearvioinnilla tarkoitetaan asuinrakennuksen tai asunto-osakeyhtiön edustajan suorittamaa paloturvallisuuden arviointia pelastuslaitoksen toimittaman ohjeistuksen mukaisesti. Asuinrakennusten paloturvallisuuden itsearvioinnilla pyritään tavoittamaan asuinkiinteistöjen asukkaat aiempaa kattavammin. Tavoitteena on myös kiinteistön käyttäjän sekä omistajan turvallisuustiedon ja -asenteiden parantaminen niin, että asukkaat oppivat havainnoimaan puutteet kodin tai vapaa-ajan rakennuksen paloturvallisuudessa ja korjaamaan ne välittömästi.

Edellisten vuosien kokemusten perusteella noin 70 %:sta itsearvioinnilla lähestyttävistä asuinrakennuksista saadaan vastauksia. Varsinaisia palotarkastuksia ja turvallisuusviestintää kohdennetaan itsearvioinnista saatujen tulosten perusteella. Pelastusviranomainen suorittaa varsinaisia palotarkastuksia asuinkiinteistöihin myös erikseen pyydettyäessä.

Asumisen turvallisuuteen yhteiskunnassa on olennainen vaikutus sillä, että kotona asumista pyritään tukemaan entistä iäkkäämmäksi. Yhä useampi käyttää arjessa tukenaan kotihoidon palveluita ympärivuorokautisen asumispalvelun sijaan. Esimerkiksi niissä asuinrakennuksissa, joissa asukasvalinnan perusteena on ikä, voidaan arvioida asumisen riskien olevan asukkaiden ikääntyessä tavanomaista asumista korkeampia. Nämä asuinkiinteistöt ryhmitellään Keski-Suomen pelastuslaitoksessa erityisryhmien asuinrakennuksiksi ja näihin kiinteistöihin kohdennetaan määräaikaista valvontaa. Erityisryhmien asuinrakennuksiin lasketaan Keski-



Suomen pelastuslaitoksessa myös muita sellaisia asuinrakennuksia, joissa asumisen riskien voidaan arvioida olevan tavanomaista asumista korkeammat.

Asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuinrakennusten ohjeelliset valvontavälit on kuvattu tarkemmin liitteessä 2.

5.1.6. Määräaikaisen valvonnan suoritemäärät

Määräaikaisen valvonnan piiriin vuosittain nousevien kohteiden määrää voidaan arvioida ja suunnitella ennakkoon. Taulukossa 2 on esitetty kohdeluokittain suunnitelma A1 - A6 valvontakohteiden määräaikaisen valvonnan suoritemääristä vuoden 2026 aikana. Taulukossa 3 esitetään määrät paloturvallisuuden itsearvioinnin piiriin nousevista asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennuksista.

A1 - A6 valvontakohteiden määräaikainen valvonta 2026

Valvontakohdeluokka	Suunnitellut valvontakäynnit 2026
A1 - Ympärivuorokautisessa käytössä olevat rakennukset	241
A2 - Opetus- ja varhaiskasvatuksen rakennukset	157
A3 - Kokoontumis- ja liiketilat	377
A4 - Teollisuus- ja varastorakennukset	334
A5 - Maatalousrakennukset	98
A6 - Muut rakennukset ja toiminnot	118
Yhteensä A1 - A6	1325

Taulukko 2. Määräaikaiseen valvontaan nousevien A1 - A6 kohteiden määrät vuonna 2026

Asuinrakennusten paloturvallisuuden itsearviointi 2026

Valvontakohdeluokka; asuinrakennukset	Paloturvallisuuden itsearvioinnin piiriin nousevat 2026 (lkm)
B1 - Asuinrakennukset; Pientalot	5302
B1 - Asuinrakennukset; Pelastussuunnitelmavelvolliset	862
B2 - Vapaa-ajan asuinrakennukset	1706
Yhteensä A7 - A8	7870

Taulukko 3. Asuinrakennusten paloturvallisuuden itsearvioinnin piiriin nousevien kohteiden määrä vuonna 2026

5.2. Muu valvontatoiminta - epäsäännöllinen valvonta

Määräajoin suoritettavien valvontakäyntien lisäksi pelastuslaitos suorittaa myös muita valvontakäyntejä ja asiakirjavalvontaa. Nämä valvontatoimenpiteet ovat ennakoimattomia ja epäsäännöllisiä. Näistä valvontatehtävistä käytetään nimitystä harkinnanvarainen valvonta. Harkinnanvaraisen valvonnan määriin pelastuslaitos ei yksin omilla toimillaan voi vaikuttaa. Tällaista epäsäännöllistä valvontaa ovat mm. tarkastukset rakennushankkeen aikana, pyydetty palotarkastukset, paloriskivalvonta sekä asiakirjojen käsittely- ja päätösvalmistelu.

5.2.1. Harkinnanvaraiset palotarkastukset

Harkinnanvaraisia, epäsäännöllisiä, palotarkastuksia suoritetaan erityisestä syystä, jonka perusteella on syytä epäillä ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle aiheutuvan tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran lisääntyneen. Pelastuslaitos esimerkiksi vastaanottaa valvontavelvoitteeseen sisältyviä ilmoituksia, joiden perusteella valvontatoimenpiteitä on käynnistettävä. Harkinnanvaraisen palotarkastuksen toimittamisesta päättää pelastusviranomainen harkintansa mukaisesti. Palotarkastuksen suorittamisen perusteena voi olla esimerkiksi seuraavanlaiset syyt:

- Pelastuslain 42 §:n mukainen ilmoitus ilmeisestä palonvaarasta tai muun onnettomuuden vaarasta
- Nuohoojan tai tarkastuslaitoksen ilmoitus palo- ja henkilöturvallisuuteen tai pelastustoimen laitteisiin liittyvistä puutteista



- Rakennuksen tai muun kohteen henkilömäärän tai käyttötavan tilapäinen muuttuminen, joka vaikuttaa oleellisesti käyttäjien turvallisuuteen
- Merkittävää palonvaaraa aiheuttava rakennus- tai muu työmaa
- Tapahtunut tulipalo tai muu onnettomuus
- Ajankohtaan tai olosuhteisiin liittyvä riskitason nousu tarkastuskohteissa (esim. kausitarkastukset ravintoloissa ja suurmyymälöissä)
- Yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa suoritettava teemavalvonta
- Kohteesta tai toiselta viranomaiselta tullut valvontapyyntö
- Pelastusviranomaisen harkitsema muu perusteltu syy

5.2.2. Jälkivalvonta

Jälkivalvonnalla tarkoitetaan valvontatoimenpidettä, esim. palotarkastusta, jonka pelastusviranomainen suorittaa valvoakseen aiemmin annettuja korjausmääräyksiä. Jälkipalotarkastus suoritetaan korjausmääräysten määräaikojen umpeuduttua, ennen seuraavaa yleistä palotarkastusta. Jälkivalvonta voidaan toteuttaa asiakirjavalvontana, varsinaisena palotarkastuksena tai näiden yhdistelmänä. Vakavat henkilö- ja paloturvallisuusrikkomukset todennetaan varsinaisen palotarkastuksen keinoin.

Tarvittaessa pelastusviranomainen voi ottaa käyttöön hallintopakkomenettelyt (uhkasakko ja teettämisuhka) asian kuntoon saattamiseksi. Valvonnan suorittanut viranhaltija käynnistää hallintopakkokeinojen käyttöönoton valmistelun ja asettamisen. Hallintopakkokeinojen käytöstä päättää riskienhallintapäällikkö (palvelujohtaja).

5.2.3. Yleisötilaisuuksien valvonta

Yleisötilaisuuksien valvonnasta säädetään Pelastuslain 16 §:ssä, joka koskee yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelmaa. Pelastussuunnitelma on toimitettava 14 vrk ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle. Jos pelastussuunnitelmassa



esitetty selvitys ja arvio tilaisuuden vaaroista ja riskeistä tai niiden perusteella määritellyt turvallisuusjärjestelyt ja ohjeet ovat pelastusviranomaisen arvion mukaan puutteelliset, voi pelastusviranomainen palauttaa suunnitelman täydennettäväksi.

Pelastusviranomainen voi suorittaa valvontakäynnin tapahtuma-alueelle tapahtumakohtaisen riskiarvion perusteella. Riskien arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota tapahtumapaikan palo- ja poistumisturvallisuuteen, osallistujamäärään ja turvallisuussuunnittelussa tunnistettuihin riskeihin sekä pyrotekniikkaan ja ilotulituksiin. Alueen pelastusviranomaisen tulee tarvittaessa ilmoittaa pelastussuunnitelmasta muille viranomaisille.

Pelastussuunnitelmavelvollisissa kokoontumisrakennuksissa tulee kiinteistön pelastussuunnitelmassa huomioida sen käyttötarkoitusta vastaavat tapahtumat. Erillistä yleisötapahtuman pelastussuunnitelmaa ei välttämättä edellytetä, mikäli tapahtuman johdosta rakennuksen palo- ja poistumisturvallisuuteen ei aiheudu muutoksia. Esimerkiksi opetusrakennuksissa tapahtuva koulun toimintaan olennaisesti liittyvä oma, pienimuotoinen yleisötilaisuus on selkeintä liittää osaksi koulun pelastussuunnitelmaa. Kokoontumisrakennusten pelastussuunnitelmissa on huomioitava myös normaalitoiminnan ulkopuolinen käyttö yleisötilaisuuksiin ja majoituskäyttöön. Tällaiset yleisötilaisuudet ja tilapäismajoittumiset edellyttävät tarvittaessa palotarkastuksen.

5.2.4. Tarkastus rakennushankkeen aikana

Pelastuslain uudistuksen myötä pelastusviranomaiselle on kirjattu säädös koskien pelastusviranomaisen roolia rakennushankkeen aikana. Pelastuslaitoksen palvelutasopäätökseen on kirjattu tavoite laatia selkeämpi prosessikuvaus rakentamisen aikaisesta valvonnasta ja ohjeet suoritteiden kirjaamiseksi.

Pelastusviranomainen voi pelastuslain 81 a §:n mukaisesti suorittaa tarkastuksen rakennuskohteeseen rakennushankkeen aikana, jos rakennusvalvontaviranomainen ja



pelastusviranomaisen arvioivat tarkastuksen tarpeelliseksi lupamääräysten, suunnitelmien ja rakentamista koskevien säännösten noudattamisen valvomiseksi. Tarkastus suoritetaan rakennuskohteessa yleensä samaan aikaan tai juuri ennen rakennusvalvontaviranomaisen suorittamaa käyttöönottokatselmusta. Uusia valvontakohteita rakentuu säännöllisesti ja toisaalta vanhoja kohteita vastaavasti poistuu. Valvontakohteiden määrän kasvua ennakoidaan tiedossa olevien hankkeiden perusteella (lausunnot rakennuslupahakemuksista). Rakennushankkeissa toimivalta on rakennusvalvontaviranomaisella ja pelastusviranomaisen laatii suorittamastaan tarkastuksesta kirjallisen lausunnon rakennusvalvontaviranomaiselle, joka voi ryhtyä lausunnon johdosta tarvittaviin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin toimenpiteisiin. Pelastusviranomaisen lausunto annetaan tiedoksi rakennushankkeeseen ryhtyneelle ja tarvittaessa muille asianosaisille.

Pelastusviranomaisen tarkastuksia rakennushankkeen aikana suoritetaan yleensä seuraavan kaltaisiin kohteisiin:

- rakennukset, joissa on koneellinen savunpoistolaitteisto;
- kohteet, joissa on väestönsuoja;
- kohteet, joissa on hätäkeskukseen kytketty automaattinen sammutuslaitteisto ja/tai automaattinen paloilmoitin;
- hotellit, lomakodit, asuntolat, lomakylät, leirintäalueet ja muut vastaavat majoitustilat, joissa on yli 10 majoituspaikkaa;
- sairaalat, vanhainkodit ja muut ympäri vuorokautisessa käytössä olevat hoitolaitokset sekä suljetut rangaistuslaitokset, joissa on yli 5 hoito- tai asiakaspaikkaa;
- kokoontumis- ja liiketilat, kuten myymälät, koulut, varhaiskasvatuksen rakennukset, urheilu- ja näyttelyhallit, teatterit, kirkot, kirjastot ja liikenneasemat sekä ravintolat;
- suurehkot tuotanto-, varasto- ja maataloustuotantotilat;
- palo- ja räjähdysvaaralliset tilat;



- kiinteistöt/rakennukset, joiden sijainti, suuri koko tai poikkeukselliset olosuhteet vaarantavat erityisesti henkilö- ja paloturvallisuuden ja
- perustettavat turvetuotantoalueet.

5.2.5. Kemikaaliturvallisuuden valvonta

Laissa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) (myöhemmin kemikaaliturvallisuuslaki) ja annetuissa alemmissa säädöksissä on säädetty valvonnan vastuita myös alueen pelastusviranomaiselle. Kemikaaliturvallisuuslaissa pelastusviranomaiselle säädetyt tehtävät ovat luonteeltaan valvontatehtäviä ja erilaisten ilmoitusten käsittelyä, jotka huomioidaan palvelutasopäätöksen mukaisesti osana valvontasuunnitelmaa.

Kemikaaliturvallisuus- ja pelastuslain mukaiset valvontatehtävät on erotettu toisistaan. Lupa- ja valvontavirasto (LVV) valvoo pelastuslain nojalla suoritettua valvontaa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ohjaa ja yhtenäistää pelastusviranomaisen ja poliisin toimintaa kemikaaliturvallisuuslain säännösten noudattamisen valvonnassa.

Pelastusviranomaisen valvontavastuuseen kuuluu:

- vaarallisten kemikaalien säilytys;
- vaarallisten kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja varastointi;
- osin räjähteiden varastointi;
- pyroteknisten tuotteiden varastointi kaupan yhteydessä;
- pyroteknisten tuotteiden tai vaarallisten kemikaalien käyttö erikoistehosteena;
- öljylämmityslaitteistojen asennus ja
- maanalaisten öljysäiliöiden tarkastustoiminta tärkeällä pohjavesialueella.



Pelastusviranomainen toimii kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 115 §:n mukaisena valvontaviranomaisena ja käsittelee asetuksessa 685/2015 säädetyt ilmoitukset vaarallisten kemikaalien vähäisestä käsittelystä varastoinnista. Edellä mainittu asetus velvoittaa pelastusviranomaista myös suorittamaan 37 ja 38 §:n mukaiset käyttöönottotarkastukset vähäisen käsittelyn ja varastoinnin osalta. Käyttöönottotarkastusten jälkeen pelastusviranomainen suorittaa kemikaalikohteessa valvontasuunnitelman mukaisesti säännöllistä määräaikaista valvontaa. Alle ilmoitusrajan jäävä kemikaalien käsittely ja varastointi on kemikaalien säilytystä. Pelastusviranomainen suorittaa kemikaalien säilyttämisen valvontaa osana määräaikaista valvontatoimintaa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (myöhemmin TUKES) valvoo vaarallisten kemikaalien laajamittaista käyttöä ja varastointia. Pelastuslaitos pyrkii osallistumaan TUKES:n toteuttamiin määräaikaisiin valvontakäynteihin.

Pelastusviranomainen valvoo kemikaaliturvallisuuslain perusteella pyroteknisten tuotteiden varastointia kaupan yhteydessä ja luovutusta yksityiseen kulutukseen. Valvontaan liittyen pelastusviranomainen käsittelee toiminnanharjoittajien tekemät ilmoitukset, tekee tarvittavat päätökset sekä tarkastaa pyroteknisten tuotteiden varastoinnin ja myyntipisteet pääasiallisena myyntikautena 27.12.–31.12.

Mikäli pyroteknisiä tuotteita tai vaarallisia kemikaaleja käytetään erikoistehosteena yleisötapahetimituksessa, on siitä kemikaaliturvallisuuslain 81§:n mukaisesti tehtävä 14 vuorokautta ennen tilaisuuden järjestämistä ilmoitus pelastusviranomaiselle. Pelastusviranomainen voi ilmoituksen perusteella määrätä erikoistehosteiden turvallisen käsittelyn kannalta tarpeellisia rajoituksia tai ehtoja aiotulle käytölle. Tarvittaessa pelastusviranomainen suorittaa tarkastuksen, jossa voidaan määrätä tarpeelliset rajoitukset ja ehdot. Pelastusviranomainen voi myös perustelluista syistä kieltää päätöksellään erikoistehosteiden käytön. Pyroteknisten tuotteiden käyttöön liittyen on poliisin



valtioneuvoston asetuksen 61 §:n mukaisesti kuultava pelastusviranomaista saatuaan ilmoituksen ilotulitusnäytöksen järjestämisestä.

Lisäksi pelastusviranomaisen suorittaa kemikaaliturvallisuuslain 39§:ssä säädetysti öljylämmityslaitteiston käyttöönottotarkastukset. Maanalaisten polttoainesäiliöiden tarkastukset suoritetaan kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista (344/1983) mukaisesti. Tämä on asiakirjavalvontaa, joka suoritetaan pelastusviranomaiselle toimitettujen pöytäkirjajäljennösten perusteella.

Kemikaalivalvonnan epäsäännöllisten valvontatoimenpiteiden ja ohjauksen oletetaan lisääntyvän edelleen, sillä muun muassa biopolttoaineiden valmistus ja käyttö tulee lisääntymään. Biopolttoaineiden rinnalle on noussut myös vedyn käyttö polttoaineena. Uusien kohteiden lisäksi Keski-Suomessa on vanhoja vähäisen käsittelyn ja varastoinnin kohteita, joihin tehdään muutostöitä ja sen seurauksena uusi ilmoitus.

5.2.6. Yhteistyö onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi

Pelastuslain 42 §:n mukaisesti pelastuslaitoksen on onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi toimittava yhteistyössä muiden viranomaisten ja alueella olevien yhteisöjen ja asukkaiden kanssa sekä osallistuttava paikalliseen ja alueelliseen turvallisuussuunnittelutyöhön. Keski-Suomen pelastuslaitos on palvelutasopäätöksessään sitoutunut kohdentamaan valvontatoiminnan käytettävissä olevaa resurssia tähän yhteistyöhön onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Yhteistyöllä pyritään ensisijaisesti turvallisuuden kehittämiseen muun muassa vaihtamalla riskitietoa ja toteuttamalla tarvittavia toimenpiteitä, kuten yhteisiä valvontakäyntejä.

Yhteistyötä voidaan pitää tehokkaana silloin, kun se on luonteeltaan säännöllistä ja suunnitelmallista sekä lähtökohdaksi on tunnistettu kaikki olennaiset toimijat. Yleisenä



viranomaisten yhteistoimintamuotona on yhteistarkastusten tekeminen tarkoituksenmukaisissa kohteissa. Yhteistarkastuksissa tulee kiinnittää huomiota viranomaisten välisiin toimivalta-kysymyksiin. Pelastusviranomaista ei esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslainsäädännössä ole säädetty toimivaltaiseksi viranomaiseksi. Näin ollen pelastusviranomaisen valvontatoimenpiteitä ei voi perustella maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen asetusten säädöksillä. Pelastusviranomaisen suorittamasta valvontatehtävästä (palotarkastuksesta) tulee aina tehdä oma valvontapöytäkirja.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisy tekee yhteistyötä ainakin seuraavien tahojen kanssa:

- **Hyvinvointialue-konserni** (organisaation sisäisesti); sosiaalihuollon palvelut, kotihoidon palvelut ja asumispalvelut
- **Kunnalliset viranomaiset**
 - **Ympäristöviranomaiset**; mm. yhteistyötarkastukset, kiinteistöjen jätehuollon turvallisuus, ravintolat ja öljysäiliöt
 - **Rakennusvalvontaviranomaiset**; operatiivisen pelastustoiminnan edellytykset, poistumisturvallisuus, paloturvallisuuslaitteet, rakenteellinen paloturvallisuus, yhteistyötarkastukset, tiedon vaihto
 - **Kuntien muut viranomaiset**; mm. sivistystoimi, kaavoitus
- **Valtion viranomaiset**
 - **Turvallisuus ja kemikaalivirasto TUKES**; paloturvallisuuslaitteet, kemikaalivalvonta, kuluttajaturvallisuus (tuoteturvallisuus, yleisötilaisuudet, seikkailutoiminnan järjestäjät)
 - **Poliisi**; palontutkinta, yleisötilaisuudet, ilotulitusnäytökset, aselain valvonta, räjäytystyömaat
 - **Lupa- ja valvontavirasto**; sosiaalihuollon palvelut, yleisötilaisuudet ja ravintolat



- **Elinvoimakeskus**; patoturvallisuus
- **Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom**; mm. ratapihat
- **Huoltovarmuuskeskus**; YTS kohteet
- **Onnettomuustutkintakeskus**
- **Hätäkeskuslaitos**; hätäkeskukseen kytketyt laitteet
- **Puolustusvoimat**; puolustusvoimien hallinnassa olevien kohteiden valvonta
- **Muut sidosryhmät**
 - Suunnittelijat ja rakennuttajat
 - Isännöitsijät
 - Tapahtumajärjestäjät
 - Järjestöt ja yhdistykset
 - Nuohoojat
 - Tarkastuslaitokset
 - Vakuutusyhtiöt ja Finanssialan Keskusliitto

5.2.6.1. Ilmoitukset ilmeisestä palonvaarasta tai muun onnettomuuden vaarasta

Pelastuslain 42 §:n 2 momentin mukaisesti toisen viranomaisen on virkatoimiensa yhteydessä havaitsemastaan tai muutoin tietoonsa saamastaan ilmeisestä palonvaarasta tai muun onnettomuuden vaarasta rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa ilmoitettava mahdollisten salassa pitosäännösten estämättä asiasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä sekä 18 §:n 2 momentissa tarkoitettua hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivaa toiminnanharjoittajaa ja tämän palveluksessa olevaa henkilöstöä.

Säädöksen tavoitteena on mahdollistaa eri viranomaisten järjestelmiin kertyvän tiedon sekä havaintojen välittäminen asiasta vastaavalle viranomaiselle siten, että tieto tallentuu ja



velvoittaa toimivaltaisen viranomaisen reagoimaan tarvittavalla tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ilmeiseen palonvaaraan sekä ilmeiseen muuhun onnettomuusriskiin reagointi on kyettävä käynnistämään viipymättä tiedon tullessa pelastusviranomaiselle. Tavoitteena on myös saavuttaa pysyviä tuloksia sopimalla käytänteistä, joilla vastaavien tilanteiden toistuminen on ennakoitavissa ja estettävissä.

Pelastuslain 42 §:n 2 pykälän tehokas soveltaminen edellyttää koulutusta ja ohjausta alueellisille ja paikallisille yhteistoimintaviranomaisille ja -tahoille. Keski-Suomen pelastuslaitokselle saapuvat 42 §:n mukaiset ilmoitukset, paloriski-ilmoitukset, kirjataan valvontaohjelmistoon. Valvontaohjelmistoon kirjataan myös suoritettut toimenpiteet ja niihin osallistuneet tahot sekä esimerkiksi tarkastuksen kulku.

Pelastuslain 17 §:n uudistaminen siirsi huolehtimisvelvoitteen asuinhuoneistojen palovaroittimien riittävästä määrästä ja toimintakunnosta haltijalta kiinteistönomistajalle. Säädöksen siirtymäaika päättyi vuoden 2025 loppuun ja on oletettavaa, että palovaroittimien tilannetta asuinrakennuksissa selvitetäessä kiinteistönomistaja ja/ tai isännöinti havaitsee rakennuksissa asuinhuoneistoja, joissa poistumisturvallisuus on vaarantunut tai palon syttymiselle on olemassa ilmeinen riski. Voidaan arvioida, että vuonna 2026 kiinteistönomistajilta ja isännöinniltä saapuvien paloriski-ilmoitusten määrä kasvaa. Pelastuslaitos kirjaa ilmoitukset prosessin mukaisesti paloriski-ilmoituksina ja käynnistää kohteessa tarvittaessa valvontaprosessin joko itsenäisesti tai yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Väestö ikääntyy ja samaan aikaan pyritään tukemaan ikäihmisten asumista omassa kodissaan entistä iäkkäämmäksi. Myös nuorten mielenterveyspalveluiden tarve ja syrjäytyneiden määrä yhteiskunnassa lisääntyy. Näillä muutoksilla on oletettava vaikutus asumisen turvallisuuteen. Paloriski-ilmoitusten odotetaan lisääntyvän siitäkin huolimatta, että viranomaisyhteistyötä asumisen turvallisuuden parantamiseksi kehitetään Keski-Suomessa jatkuvasti.



5.2.6.2. Ilmoitukset nuohouksessa havaituista vioista

Pelastuslain 62 §:n mukaisesti nuohoojan velvollisuus on toimittaa pelastuslaitokselle ilmoitus, mikäli hän havaitsee tulisijassa tai savuhormissa sellaisia vakavia vikoja tai puutteita, joista tulisijaa käytettäessä voi aiheutua tulipalon vaaraa. Mikäli nuohooja havaitsee vakavia puutteita, jotka vaarantavat nuohouksen turvallisen suorittamisen, on hänen toimitettava myös niistä havainnoista ilmoitus pelastuslaitokselle. Säädöksen tavoitteena on velvoittaa toimivaltainen viranomainen reagoimaan tarvittavalla tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ilmoituksen saapuessa pelastuslaitokselle käynnistää pelastusviranomainen tarvittavat valvontatoimenpiteet havaittujen puutteiden saattamiseksi kuntoon.

Vuonna 2023 pelastuslaitosten yhteistyönä on laadittu sähköinen nuohousvikailmoituksen lomake, joka on käytettävissä pelastustoimen yhteisen verkkosivuston kautta osoitteessa pelastustoimi.fi. Yhteisen lomakkeen laadinnan odotetaan vaikuttavan saapuvien lomakkeiden määrään. Pelastuslaitos tiedostaa nuohousvikailmoitusten määrän mahdollisen kasvun edelleen vuoden 2026 aikana ja varautuu siihen, että näiden ilmoitusten määrä tulee lisääntymään.

5.2.7. Arvio harkinnanvaraisen valvonnan suoritemääristä

Harkinnanvarainen valvonta on ennakoimatonta, joiden määrä valvontasuunnitelmassa perustuu aiempien vuosien toteumaan ja kokemuksiin sekä tiedossa oleviin muutoksiin rakennetussa ja rakenteilla olevassa ympäristössä. Taulukossa 4 on esitetty arvio harkinnanvaraisen valvonnan valvontakäyntien määrästä ja taulukossa 5 arvio asiakirjavalvonnan suoritemääristä vuoden 2026 aikana. Lisäksi taulukossa 6 on esitetty vuoden 2026 arvio kemikaaliturvallisuuslain mukaisista valvonnan suoritemääristä.



Harkinnanvarainen valvonta 2026

Epäsäännöllinen valvonta	Arvio valvontakäyntien määrästä 2026 (lkm)
Harkinnanvaraiset palotarkastukset	50
Yleisötilaisuuksien palotarkastukset	50
Jälkipalotarkastukset	30
Asuinkiinteistöjen palotarkastukset ja muut tarkastukset	700
Tarkastukset rakennushankkeen aikana	200
Paloriskivalvonnan palotarkastukset	150
Yhteensä	1180

Taulukko 4. Arvio epäsäännöllisen valvonnan valvontakäynneistä vuonna 2026

Asiakirjavalvonta	Arvio asiakirjavalvonnan suoritemäärästä (lkm)
Onnettomuuksien ehkäisyn asiantuntijatehtävät (maankäyttö- ja rakentaminen); - Neuvonta ja lausunnot	1500
Jälkivalvonta asiakirjavalvonnan toimenpitein	100
Pelastussuunnitelmat	70
Yleisötapahotumien pelastussuunnitelmat	650
Paloteknisten laitteiden pöytäkirjat	400
Poistumisturvallisuusselvitykset	100
Paloriski-ilmoitukset	150
Yhteensä	2950

Taulukko 5. Arvio asiakirjavalvonnan suoritemäärästä vuonna 2026



Kemikaalivalvonta 2026

Valvontatoimenpide	Valvonnan suoritteiden määrä 2026 (lkm)
Ilmoituksen johdosta tehtävät päätökset	100
Valvontakäynnit	150
Asiakirjavalvonta (mm. säiliöpöytäkirjat)	400
Yhteensä	650

Taulukko 6. Arvio kemikaalivalvonnan suoritelmäärästä vuonna 2026.

6. Ohjaus ja neuvonta

Pelastuslain 27 §:n mukaisesti pelastusviranomaisen tulee huolehtia valvontatehtävän ja turvallisuusviestinnän lisäksi ohjauksesta ja neuvonnassa. Niin turvallisuusviestinnän kuin ohjauksen ja neuvonnan tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen, vahvistaa henkilön kykyä varautua onnettomuuksien torjuntaan ja asianmukaiseen toimintaan onnettomuus- ja vaaratilanteissa. Käytännössä ohjauksen ja neuvonnan palvelut sisältyvät sekä valvontatyön että turvallisuusviestinnän tehtäviin. Merkittävä osa päivittäisestä ohjauksesta ja neuvonnasta toteutuu valvontatyötä tekevän henkilöstön jokapäiväisessä työssä esim. sähköpostitse, puhelimitse tai palotarkastuksella käydyin keskustelun yhteydessä.

Keski-Suomen pelastuslaitos ei tällä hetkellä tarkemmin tilastoi neuvonnan ja ohjauksen suoritelmääriä, eikä pelastuslaitoksella ole selkeää asiakaspalvelukanavaa. Palvelutasopäätöksen mukaisesti Keski-Suomen pelastuslaitoksen tulee vuosien 2024 - 2027 aikana kehittää asiakaspalvelua ja luoda selkeä ratkaisu tai kanava asiakaspalvelun tuottamiseksi.

7. Valvontatoiminta poikkeusoloissa

Poikkeusolot määritellään valmiuslaissa (2011/1552). Pelastuslaitoksen tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä



muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa. Keski-Suomen pelastuslaitoksella on voimassa oleva valmiussuunnitelma, joka määrittää muutoksia myös pelastuslaitoksen valvontatoimintaan.

Myös poikkeusoloissa valvontatoiminnan tulee perustua laadukkaaseen riskienarviointiin, mutta vallitseva tilanne huomioiden on valvontatoiminnan henkilöstöresurssin kohdentamista muutettava. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valvontatoiminnan painopiste lakisääteisen valvontatoiminnan rinnalla muuttuu poikkeusoloihin johtavasta syystä riippuen. Valvontatoiminnan henkilöstöä voidaan esimerkiksi käyttää tilannekuvatoimintoihin, turvallisuusviestinnän ja tiedottamisen tehtäviin. Edellisten tehtävien lisäksi resurssia voidaan käyttää evakuointikeskusten toiminnan käynnistämisen tukemiseen mm. suunnittelu- ja käyttöönottovaiheessa palo- ja poistumisturvallisuuden varmistamiseksi. Aseellisen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavan hyökkäyksen tai sellaisen huomattavan uhkan tilanteessa pelastuslaitoksen valvontatoiminnan henkilöstö käynnistää yhteistyössä rakennusvalvontaviranomaisten kanssa tilapäisten väestönsuojien käyttöönoton prosessit.

Tarvittaessa pelastusviranomainen voi vallitsevasta tilanteesta riippuen tarkastella uudelleen käytettäviä valvontatehtävän toteuttamistapoja. Perinteisen valvontakäynnin rinnalle voidaan vahvemmin nostaa asiakirjavalvonnan toimenpiteet. Valvonnan toteuttamistavan valinnan on kuitenkin myös poikkeusoloissa perustuttava laadukkaaseen riskienarviointiin.

8. Valvonnan maksullisuus

Pelastuslaitos voi periä valvontasuunnitelmassa määritellystä valvontatoimenpiteestä pelastuslain 96 §:n mukaisesti maksun. Valvontasuunnitelman mukaiset palotarkastukset ja muut valvontatehtävän edellyttämät toimenpiteet ovat Keski-Suomen pelastuslaitoksen alueella osittain maksullisia.



Tällaisia maksullisia valvontatoimenpiteitä ovat mm. yrityksiin ja laitoksiin sekä pelastussuunnitelmavollisiin asunto-osakeyhtiöihin suoritettavat erilaiset palotarkastukset, kemikaalilainsäädännössä pelastusviranomaiselle säädetyt velvoitteet päätöksistä ja tarkastuksista sekä yleisötilaisuuksien palotarkastukset. Omakoti- ja vapaa-ajan asuinrakennuksiin mahdollisesti suoritettavat määräaikaisten palotarkastukset ovat maksuttomia. Keski-Suomen pelastuslaitos noudattaa aluevaltuuston vahvistamaa asiakasmaksuhinnasto ja pelastusjohtajan vahvistamaa palveluhinnastoa. Pelastuslain mukaisesti perittävän maksun suuruus voi olla enintään valvontasuorituksen tuottamisesta aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrä. Palotarkastuksien maksun suuruus vaihtelee valtakunnallisesti hieman pelastuslaitoksittain johtuen erilaisista kustannusrakenteista, maantieteellisistä eroavaisuuksista ja rakennetun ympäristön eroista.

9. Valvonnassa käytettävät resurssit

9.1. Koulutus ja osaaminen

Palotarkastuksia ja muita 78 §:n mukaisen valvontatehtävän edellyttäviä toimenpiteitä saa suorittaa vain alueen pelastusviranomaiseksi määrätty pelastusviranomainen. Valvontatyötä tekeville henkilöille ei ole lainsäädännössä asetettu pätevyysvaatimuksia. Pelastuslaitos määrittelee tarvittavat pätevyudet rekrytointivaiheessa.

Valtakunnallinen kehitystyö valvontatoiminnan laadun ja yhtenäistämisen kehittämiseksi on viime vuosina luonut paineita henkilöstön osaamisen kehitykseen. Onnettomuuksien ehkäisytyön laatutavoitteiden kasvaessa valtakunnallisesti, on työn seurannan painopistettä pyrittävä siirtämään määrällisten tavoitteiden arvioinnista enemmän kohti vaikuttavuuden ja laadun arviointia. Pelastuslaitoksen valvontatehtävässä edellytetään laajaa kokonaisturvallisuuden osaamista, joten pelastuslaitoksen tulee varautua tarjoamaan hyvä perehdytys ja kollegiaalinen tuki uusille työntekijöille. Palvelutasopäätöksessä pelastuslaitos on sitoutunut kohdentamaan vuosina 2024 - 2027 henkilöstöresurssista 0,5 htv



valvontatoiminnan sisäiseen kouluttamiseen ja kansallisen valvontatoiminnan kehitystyön perehdyttämiseen.

Vuoden 2024 aikana pelastuslaitos on pilotoinut perehdytysmateriaalia, jonka ohjaamana uudet työntekijät pystyvät suorittamaan asteittain valvontatehtäviä osaamisen ja kokemuksen mukaisesti. Edellä mainittua materiaalia täydennetään ja päivitetään edellisen vuoden kokemusten perusteella.

9.2. Onnettomuuksien ehkäisyjärjestelmä ja sähköinen asiointi

Pelastustoimessa on viime vuosina kehitetty kansallisesti uutta pelastuslaitosten onnettomuuksien ehkäisyn ja valvontatyön tiedonhallintajärjestelmää, jonka ensimmäisen vaiheen käyttöönotto tapahtuu 2026. Siirtyminen uuden tiedonhallintajärjestelmän käyttöön toteutetaan vaiheittain siten, että muutama pelastuslaitos kerrallaan siirtyy käyttämään uutta järjestelmää. Keski-Suomen pelastuslaitos siirtyy hankkeen aikataulun mukaan uuden järjestelmän käyttöön toukokuussa 2026. Ajoitus on haastava, sillä käyttöönotto ajoittuu osittain kesälomakaudelle ja tulee aiheuttamaan sisäiselle koulutukselle ja kouluttautumiselle tarpeita myös syksyyn 2026.

Jotta migraatio vanhasta valvontajärjestelmästä uuteen tiedonhallintajärjestelmään voidaan toteuttaa, on vanhassa järjestelmässä siirrytty syksyllä 2025 uuden kohdeluokituksen käyttöön ja tehty kohdesuunnittelua ennakkoon vuosille 2026 ja 2027. Onnettomuuksien ehkäisytöiden jatkuvuuden mahdollistamiseksi järjestelmävaihdoksen yhteydessä, on sekä järjestelmien välisen migraation onnistumisella että henkilöstön koulutuksella suuri merkitys. Uusi järjestelmä tulee käytettävyydeltään olemaan hyvin erilainen totuttuun järjestelmään verrattuna ja käyttöönotto tulee edellyttämään merkittävää resurssipanostusta sisäiseen koulutukseen ja materiaalin tuottamiseen. Kuitenkin on huomioitava, että mahdollisimman onnistuneella siirtymällä uuden järjestelmän käyttöön, voidaan vähentää haasteiden kerrannaisvaikutuksia tulevaisuudessa. Keski-Suomen pelastuslaitos on kiinnittänyt



valvontatoiminnan henkilöstöresurssista henkilötövuoden 100 %:sti uuteen järjestelmään valmistautumiseen ja sen kouluttamiseen. Arvion mukaan järjestelmän käyttöönotto ja sisäisen koulutuksen toteuttaminen tulee edellyttämään tämän resurssin 100 %:sti kesäkuun loppuun saakka sekä osittain vielä syksyllä 2026. Huomionarvoista on, ettei uuden järjestelmän käyttöönotossa ole kysymys vain kouluttajan tai kouluttajien resurssoinnista vaan myös koulutettavan henkilöstön resurssitarpeesta. Uusi järjestelmä tulee edellyttämään uudenlaisen asianhallinnan logiikan hahmottamista esim. itsenäisen harjoittelun keinoin. Uuden järjestelmän käytön oppiminen tulee väliaikaisesti laskemaan resurssitehokkuutta pöytäkirjaprosessin läpiviennissä. Kuitenkin uusi järjestelmä tukee käyttäjän oman toiminnan ohjausta ja pöytäkirjaprosessin läpivientiä huomattavasti paremmin kuin edeltäjänsä.

9.3. Asiakaspalvelukanava

Tarve asiakaspalvelun kehittämiseksi ja asiakaspalvelukanavalle tunnistettiin palvelutasopäätöksen valmistelun yhteydessä. Sähköiset yhteydenotot on vuodesta 2025 alkaen pyritty ohjaamaan riskienhallinnan keskitettyyn sähköpostiosoitteeseen, mutta puhelimitse toimivaa keskitettyä asiakaspalvelukanavaa ei ole vielä toistaiseksi toteutettu. Organisaatiomuutoksen myötä jokaisella toiminta-alueella toimii päätoiminen palotarkastaja, joka on parantanut toiminta-alueiden kykyä asiakaspalvelun toteuttamiseen.

Vuoden 2024 aikana selvitettiin tarkemmin edellytyksiä uuden palvelukanavan toteuttamiseksi ja todettiin, että asiakaspalvelukanava ja asianhallinta edellyttää toiminnanohjauksen mahdollistavaa järjestelmää. Kansallinen uusi onnettomuuksien ehkäisyjärjestelmä ja siihen liitettävä sähköinen asiointi tulevat valmistuessaan tukemaan viranhaltijaa oman toimintansa ohjauksessa ja asianhallinnassa. Edellä mainitut uudet järjestelmät käytännössä tulevat mahdollistamaan myös ohjauksen ja neuvonnan suoritemäärien tarkemman ja säännönmukaisemman tilastoinnin. Kustannus- ja resurssitehokkuuteen perustuen Keski-Suomen pelastuslaitos ei aktiivisesti panosta toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen vaan odottaa uusien kansallisten järjestelmien



käyttöönottoa. Uusien järjestelmien ja niihin liittyvät asianhallinnalliset toiminnallisuudet on aikataulutettu vuodelle 2026. Uusien järjestelmien käyttöönoton tapahduttua voidaan suunnitella puhelimitse saapuvien yhteydenottojen keskittämistä yhteen asiakaspalvelukanavaan. Asiakaspalvelun kehittäminen ei siirrä ohjauksen ja neuvonnan tehtäviä valvontatyötä tekevältä henkilöstöltä toisaalle organisaatiossa, mutta tavoitteena on rauhoittaa viranhaltijoiden työaikaa keskittämällä asiakaspalvelun tarpeet yhteen palvelukanavaan.

9.3. Resurssit

Keski-Suomen pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukaisesti valvontasuunnitelmassa määritetään pelastus- ja kemikaaliturvallisuuslaissa säädettyjen valvontatehtävien toteuttamiseen vaadittavat resurssit ja toimenpiteet. Alla on kuvattu tarkemmin käytettävissä oleva henkilöstöresurssi sekä laskennallinen resurssitarve.

Valvontatehtävissä pyritään käyttämään tehokkaasti koko pelastuslaitoksen henkilöstöresursseja. Valvontavelvoitteen suorittamiseksi on tarkoituksenmukaista organisoida siten, että valvontatoiminta kokonaisuudessaan pystytään suorittamaan pelastuslain vaatimusten mukaisesti laadukkaasti, säännöllisesti ja tehokkaasti. Laajan henkilöstön kaltaisessa toteutuksessa organisaatorakenne tuo haasteita valvontatoiminnan ohjaamiseen ja osaamisen hallintaan.

Valvontavelvoitteen toteuttaminen edellyttää käytännössä niin sanotun vastuuryhmän valvontatoiminnan palvelualueelle, joka Keski-Suomen pelastuslaitoksella muodostuu päätoimisesti valvontatyötä tekevistä henkilöstöstä. Valvontatoiminnan päätoimisella henkilöstöllä voi myös olla erilaisia vastuutehtäviä valvonnan kokonaisuuden toteuttamisessa ja valtakunnallisessa kehitystyössä osana pelastuslaitosten asiantuntijaverkostoja. Lisäksi valvontatoiminnan päätoimisella henkilöstöllä voi olla maakunnallisia, seutukunnallisia tai toiminta-aluekohtaisia vastuutehtäviä. Valvonnan vastuuryhmän lisäksi valvontatoiminnan



tehtäviä suorittaa muu henkilökunta hyödyntäen tarvittavilta osin koko henkilöstön voimavaraa.

Yritys- ja laitospöhteiden sekä julkishallinnollisten pöhteiden valvonnassa varaudutaan kehitteillä olevan valtakunnallisen arviointimenetelmän käyttöön ottoon valtakunnallisesti yhdenmukaisella tavalla. Keski-Suomessa on käynnistetty vuonna 2022 siirtyminen uuden päivitetyin valvontaprosessin käyttöön, jonka päämääränä on lisätä asiakkaan oikeusturvaa ja edistää hyvän hallintotavan toteutumista valvontatoiminnassa. Viranomaisen kuulemismenettely on tarkentunut prosessin päivityksen myötä. Prosessin kehittyminen on lisännyt ajankäytön tarvetta yksittäisen valvontakohteen osalta ja aiheuttanut pelastusviranomaiselle resursointihaasteita niin valvontatehtävän toteuttamisessa kuin sisäisessä kouluttamisessa.

Vuoden 2023 valvontasuunnitelmassa resurssitarve tarkasteltiin tarvittavan resurssin ja käytössä olevan resurssin välisen poikkeaman johdosta uudelleen. Valvonnan lakisääteisten tehtävien varmistamiseksi riskienhallinnan resurssit priorisoitiin uudelleen palvelutasotavoitteiden saavuttamiseksi. Uudelleen tarkastelun johtopäätöksenä pientalojen ja vapaa-ajan asuinrakennusten itsearviointin suorittamisväli muutetiin toistaiseksi voimassa olevana 5 vuodesta 10 vuoteen.

Valvontatyöhön vuosittain tarvittavien resurssien määrää arvioidaan suoritettavien toimenpiteiden lukumäärän perusteella. Muutokset esimerkiksi rakennuskannassa ja toimintaympäristössä sekä ennakoimattomien valvontatehtävien lukumäärä ja jälkivalvonnan toimenpiteet vaikuttavat valvontatyöhön tarvittavien resurssien määrään. Resurssien suorittemäärät perustuvat aiempien vuosien toteutuneisiin valvontatehtäviin sekä niistä muodostuneisiin henkilötyövuosiin.



Keski-Suomen hyvinvointialueen taloustilanteen johdosta yhteistoimintaneuvotteluiden lopputuloksena hyvinvointialue on päättänyt toteuttaa henkilöstön lomautuksia vuoden 2026 aikana. Näillä lomautuksilla on vaikutuksia myös valvontatoiminnan palveluiden tuotantoon.

Alla olevassa taulukossa on havainnollistettu tarvittavien henkilöstöresurssien määrää vuodelle 2026.

Tehtävä	Suoritemäärä	Arvio htv
Valvontatyön johto ja suunnittelu, sisäinen kouluttaminen		2,1
Sisäinen kouluttaminen ja uuden valvontajärjestelmän käyttöönotto		1,0
Asiantuntijatehtävät	2850	6,9
Yleinen valvontatoiminnan asiakaspalvelu ja neuvonta	1540	1,0
A1 - A6 kohteiden määräaikaiset valvontakäynnit	1265	6,0
A7 - A8 kohteiden valvontatoiminta	9188	4,0
Paloriski-ilmoitukset	150	2,9
Muu epäsäännöllinen valvonta	650	1,7
Kemikaalivalvonta	650	2,1
Palontutkinta	40	0,8
Erheelliset palohälytykset	380	1,2
Yhteensä:	17620	29,8

Taulukko 7. Vuoden 2026 laskennallinen tarvittavan resurssin määrä.



Alla olevassa taulukossa on havainnollistettu vuonna 2026 käytettävissä olevan resurssin määrää.

Käytettävissä oleva resurssi	Hlöä	%	Htv
Riskienhallintapäällikkö	1	25	0,25
Valmiuspäällikkö	1	10	0,1
Johtava palotarkastaja	1	100	1,0
Paloinsinööri	2	100	2,0
Paloinsinööri	1	10	0,1
Palotarkastaja	9	100	9,0
Yhteensä			12,45
Palvelutuotannon palopäällikkö	1	10	0,1
Aluepalomestari	5	20	1,0
Palomestari P31 ja P32	12	35	4,2
Palomestari P30	8	35	2,8
Ruiskumestari 24/7	4	25	1,0
Paloiesimiehet 24/7	20	25	5,0
Yhteensä			14,10
Yhteensä			26,55

Taulukko 8. Vuonna 2026 käytettävissä oleva resurssi



LIITE 1: Valvontavälien määrittäminen A1 - A6 valvontakohteissa

Kohdeluokka A1. Ympäri vuorokautisessa käytössä olevat kohteet

Valvontakohdeluokkaan A1 kuuluvat kohteet, jotka ovat ympäri vuorokautisessa käytössä. Valvontavälejä määritettäessä on huomioitava, että kiinteistöissä yöpyvät eivät vastaa kohteen turvallisuudesta. Taulukossa A1 on esitetty näiden kohteiden ohjeelliset valvontavälit kohdetyypeittäin.

Ohjeellinen valvontaväli	6 kk	12 kk	24 kk	36 kk	48 kk	60 kk	96 kk	120kk
Keskussairaalat, muut sairaalat		12 ¹⁾						
Terveys- ja hyvinvointikeskukset (vuodeosastot)			24 ¹⁾					
Terveys- ja hyvinvointikeskukset (vain päiväkäytössä)					48			
Muut terveyshuoltorakennukset (ympäri vuorokautinen)			24 ¹⁾					
Muut terveydenhuoltorakennukset (päiväkäyttö)					48			
Muut poistumisturvallisuusselvitysvelvolliset kohteet		12 ^{1) 2)}		36 ^{2) 6)}				
Laitospalvelujen rakennukset (lastensuojelu, kehitysvamma ja ikäihmiset)		12 ^{1) 2)}		36 ⁶⁾				
Avopalvelujen rakennukset					48			
Vankilat								
Suljettu vankila		12 ^{1) 2)}						
Avovankila				36				
Majoitustilat								
alle 10 majoituspaikkaa			24					
10 – 50 majoituspaikkaa			24					
yli 50 majoituspaikkaa			24					
Vuokrattavat lomamökit ja leirintäalueet						60 ⁴⁾		120 ⁵⁾
Leirintäalueet					48			
1) Valvontaväli on tiheämpi, mikäli kohteessa ei ole automaattista sammutuslaitteistoa 2) Valvontaväliä voidaan tarkentaa poistumisturvallisuusselvityksen päivittämisen yhteydessä 3) Avovankilat 4) Yritystoimintaa, välitysfirmit 5) Pienemmät kokonaisuudet, esim. valvontaa ja ohjeistusta kirjeitse 6) Kohde on suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla								

Taulukko A1. Ympäri vuorokautisessa käytössä olevien kohteiden ohjeelliset valvontavälit



Kohdeluokka A2. Opetusrakennukset ja päiväkodit

Valvontakohdeluokkaan A2 kuuluvat opetusrakennukset ja päiväkodit, eli kohteet, jotka ovat ainoastaan päiväkäytössä. Taulukossa A2 on esitetty näiden kohteiden ohjeelliset valvontavälit kohdetyypeittäin.

Ohjeellinen valvontaväli	6 kk	12 kk	24 kk	36 kk	48 kk	60 kk	96 kk	120kk
Päiväkodit								
Alle 25 paikkaiset						60		
25 - 100 paikkaiset				36				
Yli 100 paikkaiset			24					
Ympäri vuorokautiset päiväkodit			24					
Yleissivistävät oppilaitokset								
Alle 100 lasta			24					
100 – 500 lasta		12						
yli 500 lasta		12						
Keskiasteen oppilaitokset			24					
Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset					48			
Muut opetusrakennukset (mm. kansanopistot yms.)						60		

Taulukko A2. opetusrakennusten ja päiväkotikohteiden ohjeelliset valvontavälit



Kohdeluokka A3. Kokoontumis- ja liiketilat

Valvontakohdeluokkaan A3 kuuluvat kohteet, joissa on satunnaisesti kävijöitä, joille poistumisen hahmottaminen voi olla vaikeaa. Kohteen toiminnasta ja turvallisuudesta vastaavat eivät välttämättä ole aina paikalla. Taulukossa A3 on esitetty näiden kohteiden ohjeelliset valvontavälit kohdetyypeittäin.

Ohjeellinen valvontaväli	6 kk	12 kk	24 kk	36 kk	48 kk	60 kk	96 kk	120kk
Myymä- ja liikerakennukset, kauppakeskukset								
Alle 400 m ²								120
400 - 2500 m ²					48			
2500 – 9 999 m ²			24					
10 000 m ² tai enemmän		12						
Anniskeluravintolat								
Alle 50 asiakaspaikkaa							96	
50 - 400 asiakaspaikkaa				36				
Yli 400 asiakaspaikkaa		12						
Ruokaravintolat ¹⁾								120
Teatteri- ja konserttirakennukset								
Korkeintaan 300 asiakaspaikkaa					48			
Yli 300 asiakaspaikkaa		12						
Kirjasto-, museo- ja näyttelyhallirakennukset								
Kirjastot ja museot						60		
Näyttelyhallit			24					
Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset								
Korkeintaan 300 asiakaspaikkaa					48 ²⁾			
Yli 300 asiakaspaikkaa					48 ²⁾			
Urheilu- ja liikuntarakennukset, muut kokoontumisrakennukset								
Korkeintaan 500 yleisöpaikkaa						60 ²⁾		
500 – 5 000 yleisöpaikkaa		12 ²⁾				60 ²⁾		
Yli 5 000 yleisöpaikkaa		12						
Liikenteen rakennukset								
Asemarakennukset ja terminaalit		12						
Ammattiliik. suojarak, pysäköin.rak.						60		
Tieto- ja viestintätekn. rak, muut liik. rak.						60		
1) Kohteella voi olla anniskelulupa, mutta toiminta on painottunut lounas- tai päivällisruokailuun 2) Tilan sallit maksimihenkilömäärä voi vaikuttaa valvontaväliin 3) Esim. Maanalaiset pysäköintihallit, ei yksittäiset autokatokset								

Taulukko A3. Kokoontumis- ja liikerakennuskohteiden ohjeelliset valvontavälit



Kohdeluokka A4. Teollisuus- ja varastorakennukset

Valvontakohdeluokkaan A4 kuuluvat kohteet ovat pääosin työpaikkarakennuksia, joiden tilat ja toiminnot ovat yleensä tiloissa oleville tuttuja. Taulukossa A4 on esitetty näiden kohteiden ohjeelliset valvontavälit kohdetyypeittäin.

Ohjeellinen valvontaväli	6 kk	12 kk	24 kk	36 kk	48 kk	60 kk	96 kk	120kk
Energiatuotannon rakennukset¹⁾								
Alle 1 000 m ²						60		
1 000 m ² tai enemmän			24					
Energiansiirto- ja varastointirakennukset								
Alle 1 000 m ²		12 ³⁾						
Yli 1 000 m ²		12 ³⁾						
Tuotantorakennukset								
Alle 1 500 m ²						60		
1 500 - 4 999 m ²			24					
5 000 m ² – 9 999 m ²		12						
Yli 10 000 m ²		12						
Teollisuus- ja pienteollisuusrakennukset⁴⁾								
Alle 1 500 m ²								120
1 500 - 4 999 m ²			24					
5 000 m ² – 9 999 m ²								
Yli 10 000 m ²								
Varastorakennukset⁴⁾								
Alle 1 500 m ²								120
1 500 - 4 999 m ²					48			
5 000 m ² – 9 999 m ²								
Yli 10 000 m ²			24					
Logistiikkakeskukset		12 ⁴⁾						
Vesihuollon rakennukset		12 ³⁾						
Jätehuollon rakennukset			24					
Materiaalien kierrätyskeskukset			24					
1) Myös tuulivoimalat ja tuulivoimapuistot luetaan energiatuotannon rakennuksiksi. Lähtökohtainen tarkastusväli 60 kk. 2) Energiapuistot, jotka sisältävät esim. aurinkosähköjärjestelmiä, käsitellään erikseen. 3) Infrastruktuurin kannalta merkittävät 4) Palovaarallisuusluokka ja varastoitavien tavaroiden ja tuotteiden vaihtuvuus on otettava huomioon esim. Satamissa ja logistiikkakeskuksissa.								

Taulukko A4. Teollisuus- ja varastorakennuskohteiden ohjeelliset valvontavälit



Kohdeluokka A5. Maatalouden tuotantotilat

Valvontakohdeluokkaan A5 kuuluvat kohteet, joissa on tyypillisesti paljon eläimiä ja elintarvikkeiden tuotantoa. Ympäristöluparajat ovat viitteelliset Keski-Suomessa, koska osassa kohteita ympäristöluvan kriteerit eivät korreloi parhaalla mahdollisessa tavalla paloturvallisuusriskien kanssa. Tämän vuoksi ympäristönsuojeluasetuksen tilakohteisten eläinmäärien lisäksi noudatetaan myös riskeihin perustuvaa arviointia aiempien vuosien kokemusten perusteella. Tilakohtaisista viljankuivaamoista ei muodosteta erillistä tarkastuskohdetta Keski-Suomessa. Taulukossa A5 on esitetty näiden kohteiden ohjeelliset valvontavälit kohdetyypeittäin.

Ohjeellinen valvontaväli	6 kk	12 kk	24 kk	36 kk	48 kk	60 kk	96 kk	120kk
Kohteella on lupa- ja valvontaviranomaisen ympäristölupa		12						
Kohde on ilmoitusvelvollinen (kunta) ²⁾						60		
Erilliset viljankuivaamorakennukset ¹⁾				36		60		
Muut maatalouden kotieläin- ja tuotantorakennukset ²⁾		Tapauskohtainen harkinta						
1) Jos kohde ei ole osa lupa- ja valvontaviranomaisen tai kunnan ympäristölupaan liittyvää toimintaa, vaan esim. kyläyhteisön yhteinen viljankuivaamo, valvontavälin lähtökohta on 36 kk. Yksittäisen viljelijän käytössä olevan pienen viljankuivaamon valvontavälin lähtökohta on 60 kk. Käyttöaste tiuhentaa tai harventaa valvontaväliä. 2) Kohteilla, joilla on kunnan ympäristölupa ja kohteet, jotka luokitellaan luokkaan: muut maataloustuotantorakennukset käytetään valvontavälin määrittelyssä ympäristösuojeluasetuksen mukaisia tilakohtaisia eläinmääriä.								

Taulukko A5. Maatalouden valvontakohteiden ohjeelliset valvontavälit



Taulukko A6. Muut rakennukset

Valvontakohteiden A6 -luokkaan kuuluvat muut kohteet, joissa henkilö-, omaisuus- ja ympäristöriskit edellyttävät tarkempaa riskitarkastelua. Kansallisesti arvokas kulttuuriomaisuus on inventoitu Haag -listassa. Haag -inventointiluettelo on luonteeltaan viranomaisselvitys, joka on tarkoitettu ensisijaisesti viranomaisten käyttöön normaaliolojen riskienhallintaa ja poikkeusoloja koskevaa valmiussuunnittelua varten. Inventointiin on sisällytetty tieteellisesti, taiteellisesti tai historiallisesti arvokasta kiinteää ja irtainta kulttuuriomaisuutta. Pelastustoimea koskevassa lainsäädännössä kulttuurihistoriallisesti arvokkaina huomioitavia kohteita ovat Haag-inventoinnin kohteet sekä kaavoituksella maankäyttö- ja rakennuslain säädöksiin perustuen suojellut ja erityislaeilla suojellut kohteet. Pelastuslain tarkoittaman omatoimisen varautumisen ulkopuolelle jäävät kuitenkin Haag -inventoinnin kohteista muinaisjäännökset ja muistomerkit. Vaarallisten kemikaalien varastointia ja käsittelyä harjoittavat kohteet luokitellaan Keski-Suomessa tähän, mikäli muissa luokissa ei käyttötarkoitusta kuvaavaa tyyppiä. Taulukossa A6 on esitetty näiden kohteiden ohjeelliset valvontavälit kohdetyypeittäin.



Ohjeellinen valvontaväli	6 kk	12 kk	24 kk	36 kk	48 kk	60 kk	96 kk	120kk
Toimisto- ja työpaikkatilat								120
Alle 1 500 m ²								120
1 500 – 5000 m ²								120
Yli 5000 m ²								
Palo- ja pelastustoimen rakennukset								
24/7 palo-/pelastusasema						60		
Muut rakennukset						60		
Jakeluasemat ja liikennemyymälä/ huoltoasemat								
Kylmät jakeluasemat, ei rakennuksia				36				
Jakeluasemat, esim. liikennemyymälät			24					
Palo- ja räjähdysvaaralliset kohteet		12						
Turvetuotantoalueet								
Turvetuotantoalueet		12 ²⁾		36 ¹⁾				
Muut rakennukset ja kohteet ⁵⁾		Tapauskohtainen harkinta						
Alle 100 m liikennetunnelit						60		
1) Alle 40 ha 2) Yli 40 ha								

Taulukko A6. Muiden rakennusten ohjeelliset valvontavälit



LIITE 2 Valvontavälien määrittäminen B1 – B2 valvontakohteissa

Kohdeluokat B1 ja B2. Asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennukset

Valvontakohdeluokkaan B1 kuuluvat kohteet asuinrakennukset pientaloista asuinkerrostaloihin ja valvontakohdeluokkaan B2 kuuluvat vapaa-ajan asuinrakennukset. Taulukossa B1 on esitetty näiden kohteiden ohjeelliset valvontavälit kohdetyypeittäin.

Ohjeellinen valvontaväli	6 kk	12 kk	24 kk	36 kk	48 kk	60 kk	96 kk	120kk
Asuinrakennukset yleensä ¹⁾								120
Pelastussuunnitelmavelvolliset asuinrakennukset ^{1) 2)}						60		
Erityisryhmien asuinrakennukset ³⁾				36				
Vapaa-ajan asuinrakennukset ⁴⁾								120
1) Valvonta perustuu keskeisesti paloturvallisuuden itsearviointiin ja sen tuloksiin perustuen kohdennettavaan turvallisuusviestintään ja valvontatoimenpiteisiin. 2) Asuinrakennukset, jotka sisältävät liiketiloja, esim. kivajalkamyymälät ja ravintolat, tarkastetaan rakennuksen A1 - A6 luokkiin kuuluvien käyttötapojen valvontavälin perusteella. 3) Kohteisiin kuuluu myös sellaiset asuinrakennukset, joissa asukasvalvonnan peruste on ikä tai muu ominaisuus, jossa asumisen riskit arvioidaan olevan tavanomaista asumista suurempi. Luokkaan voidaan ryhmitellä myös pientaloja, joissa arvioidaan riskiperusteisesti olevan tarvetta tiheämmälle valvontavälille. 4) Valvonta perustuu keskeisesti paloturvallisuuden itsearviointiin ja sen tuloksiin perustuen kohdennettavaan turvallisuusviestintään ja valvontatoimenpiteisiin.								

Taulukko B1. Asuin- ja vapaa-ajan rakennuskohteiden ohjeelliset valvontavälit